

Balatonhenye Község közvilágítás korszerűsítés

TELJESÍTMÉNY KIMUTATÁS

| Bontandó lámpatestek: | mennyiség me. | felvett teljesítmény [kW] | Összes felvett teljesítmény [kW] |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|
| ALTRA 36W | 30 db | 0,045 | 1,35 |
| Meglévő, megmaradó összesen: | 30 db | | 1,35 |

| Meglévő, megmaradó lámpatest: | felvett teljesítmény [kW] | Összes felvett teljesítmény [kW] |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Meglévő, megmaradó összesen: | 0 db | 0 |

| | | | |
|--|-----------|--|-------------|
| Bontandó+meglévő, megmaradó lámpatestek összesen: | 30 | | 1,35 |
|--|-----------|--|-------------|

| Tervezett lámpatest: | | felvett teljesítmény [kW] | Összes felvett teljesítmény [kW] | |
|--|-----|---------------------------|----------------------------------|--------------|
| PHILIPS BRP215 LED23 | DW3 | 56 db | 0,018 | 1,008 |
| Tervezett lámpatestek összesen: | | 56 db | | 1,008 |

| Lámpakarok: | bontandó | Létesítendő |
|-------------|----------|-------------|
| LN060 | 0 | 17 |
| LN960 | 0 | 9 |

| Megtakarítás: | |
|--|--------------|
| jelenlegi beépített teljesítmény [kW]: | 1,350 |
| Tervezett beépített teljesítmény [kW]: | 1,008 |
| Meglévő megmaradó teljesítmény [kW]: | 0,000 |
| Jövőbeni beépített teljesítmény [kW]: | 1,008 |
| Megtakarítás összesen [kW]: | 0,342 |
| Megtakarítás összesen [%]: | 25,3% |